

平成 30 年 6 月吉日

短期水泳教室受講希望者各位

ハッ橋スイミングクラブ

## プール浴槽塗り替え工事における影響について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り心より御礼申し上げます。

さて、ハッ橋スイミングクラブ短期水泳教室受講をお考えいただいている皆様へお知らせです。

今回の短期教室チラシにも掲載させていただきました通り、当クラブでは今年 5 月の GW 中にプール浴槽塗り替え工事（FRP 防水ライニング工事）を行ないましたが、この工事の影響により口の周りにピリピリとした痛みを感じるという訴えがお子様から多数寄せられました。この現象に関して、施工前に「肌の弱いお子様は痛みを感じることもあるかもしれない」と業者より説明を受けてはいたものの、予想を超える数の痛みの症状が出る状況となりました。

このような状況を受け、当クラブとして下記の通り対応を行ない、現在は収束している次第でございます。

今回、当クラブ短期教室の受講をお考えの皆様におかれましては、本件を踏まえた上で受講を判断していただきたく存じます。概要を下記にまとめましたのでご一読のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

- ◇4月中旬 工事業者より、施工後1週間程度、肌の弱いお子様は入水の際に肌に刺激を感じる可能性があるが、人体への影響はないため問題ないとの説明を受ける
- ◇4月30日（祝）-5月4日（祝） FRP 防水ライニング工事実施
- ◇5月7日（月） スクール開始⇒入水の際、顔にピリピリと痛みを感じるという声が挙がる
- ◇5月8日（火）・9日（水） 痛みを訴える人数が増加⇒翌10日（木）より無期限でのスクール中止を決定
- ◇5月10日（木）-5月13日（日） オーバーフロー（補水して水を流していく）・施工業者との質疑応答・水質検査
- ◇5月14日（月） プール水完全排水・浴槽清掃・ろ過機清掃
- ◇5月15日（火） 新しい水を貯水
- ◇5月16日（水） 水質検査を実施⇒結果：WHO 評価基準クリア
- ◇5月17日（木） スクール再開⇒再開後もまだ痛みを感じるという声が一定数あることを確認（減少傾向にはある）
- ◇5月17日以降 定期的なオーバーフローを実施
- ◇5月24日（木） 二度目の水質検査結果を実施⇒結果：WHO 評価基準クリア
- ◇6月9日（土） 再度プール水完全排水・新しい水を貯水
- ◇6月11日（月）以降 二度目の完全排水及び貯水後、痛みの訴えはなし